

Versorgungsgebiet 10 - Ulmbach-Süd (Versorgungsbereich des Tiefbrunnens Ulmbach / Hochbehälter Ulmbach-Galgenberg)

Versorgungsgebiet : 10
Untersuchungsbericht vom: 09.09.2020
Untersuchendes Labor: Institut Fresenius, Taunusstein
Prüfbericht- Nr: 4949200
Probenummer: 200758664
Datum der Probenahme: 17.08.2020

Parameter	Maßeinheit	Meßwert	Grenzwert
Gesamthärte	°dH	8,60	-
Härtebereich	mmol/l	mittel (2)	-
pH-Wert	/	7,26	6,5-9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	334,00	2790
Calcium	mg/l	33,90	-
Magnesium	mg/l	16,70	-
Kalium	mg/l	1,00	-
Natrium	mg/l	8,10	200,00
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Eisen	mg/l	0,02	0,20
Chlorid	mg/l	23,60	250,00
Sulfat	mg/l	12,00	250,00
Nitrat	mg/l	15,10	50,00
Nitrit	mg/l	<0,02	0,50
Zusatzstoffe zur Aufbereitung des Wasser (zugelassen nach der Trinkwasserverordnung)	Keine Zusatzstoffe		