

Versorgungsgebiet 11 - Sarrod (Versorgungsbereich des Tiefbrunnens Ulmbach)

Versorgungsgebiet : 11	
Untersuchungsbericht vom:	09.09.2020
Untersuchendes Labor:	Institut Fresenius, Taunusstein
Prüfbericht- Nr:	4949200
Probenummer:	200758300
Datum der Probenahme:	17.08.2020

Parameter	Maßeinheit	Meßwert	Grenzwert
Gesamthärte	°dH	8,60	-
Härtebereich	mmol/l	mittel (2)	-
pH-Wert	/	7,58	6,5-9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	335,00	2790
Calcium	mg/l	34,20	-
Magnesium	mg/l	16,70	-
Kalium	mg/l	1,00	-
Natrium	mg/l	8,00	200,00
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Eisen	mg/l	0,02	0,20
Chlorid	mg/l	23,80	250,00
Sulfat	mg/l	13,00	250,00
Nitrat	mg/l	15,10	50,00
Nitrit	mg/l	<0,02	0,50
Zusatzstoffe zur Aufbereitung des Wasser (zugelassen nach der Trinkwasserverordnung)	Keine Zusatzstoffe		